

DIPÒSIT CONTROLAT DE CAN MATA

Ctra. de Esparreguera a Piera km.8,5
08781 Els Hostalets de Pierola

COMUNICAT RELATIU ALS INCENDIS ESDEVINGUTS AL DIPÒSIT CONTROLAT DE CAN MATA DURANT EL PERÍODE ESTIVAL DE 2026

Pel present, PreZero Gestió de Residus S.A. (en endavant, PreZero), en el seu compromís amb la transparència i la seguretat de les seves operacions i de l'entorn, informa sobre les incidències enregistrades al front d'exploració del Dipòsit Controlat de Can Mata (Els Hostalets de Pierola, Barcelona) entre els mesos de juliol i setembre de 2026.

El Dipòsit Controlat de Can Mata treballa 24 h al dia, 7 dies a la setmana i, en l'horari en què roman tancat al públic, disposa d'un servei de vigilància. Tant el personal de l'establiment com l'empresa de vigilància tenen accés a la visualització de totes les càmeres de vigilància distribuïdes per l'establiment.

Tot seguit es descriu breument el protocol emprat en cas d'incendi, la relació d'incendis esdevinguts i les mesures adoptades per l'empresa.

1. ACTIVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA.

Tan bon punt es detecta una combustió a la massa de residus, tant el personal de PreZero com les empreses externes que treballen al Dipòsit Controlat disposen de la formació i informació necessàries per a trucar al Cap d'Emergència de l'establiment. És aquest qui activa el Pla d'Emergència i, per precaució en primera instància i per a que intervinguin en cas de necessitat, dona l'avís a Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Els Bombers solen avisar al servei d'ambulància per si calgués atendre a cap persona afectada pel foc i, també generalment, la Policia Local es persona al lloc dels fets tot romanent-hi el temps que consideri necessari.

El foc en la massa de residus es sufoca amb terres, de manera que el mateix Cap d'Emergència té la responsabilitat d'avisar a l'empresa de maquinària del Dipòsit Controlat de Can Mata per a que es presentin a l'establiment amb el personal necessari per a realitzar les tasques d'aportació i cobriment amb terres.

Un cop sufocat el foc, el Cap d'Emergència desactiva el Pla d'Emergència transcorregut un període variable de temps destinat a la vigilància de la zona afectada. Desactivat el Pla, es reorganitzen les tasques de vigilància necessàries per a les hores posteriors.

2. IDENTIFICACIÓ DELS INCENDIS ESDEVINGUTS L'ESTIU DE 2026

A continuació mitjançant una taula es descriu la cronologia de cadascun dels fets esdevinguts així com alguns trets distintius de cadascun d'ells.

INCIDÈNCIA	DATA (HORA) INICI	DURADA	ESTAT ESTABLIMENT	ESTIMACIÓ ÀREA AFECTADA (m²)	CAUSES MÉS PROBLE
1	02/07/2026 (20:35h)	3:40h	Tancat	800	• Autoescalfament de residus en condicions meteorològiques no favorables (35,7°C i 43% humitat). • Bateria, bengala o similar.
2	03/07/2026 (23h)	18:30h	Tancat	2000	• Combustió interna derivada de l'incendi del dia 2/7/26 en condicions meteorològiques no favorables (33,9°C i 44% d'humitat). • Bateria, bengala o similar.
3	02/08/2026 (12h)	3:30h	Tancat	80-90	• Autoescalfament de residus en condicions meteorològiques no favorables (34,3°C i 42% humitat). • Possible entrada d'oxigen per talús de front d'explosió.
4	08/08/2026 (14:40h)	1:35h	Tancat	15	• Causat per un residu descarregat el mateix matí de dissabte, atès el caràcter superficial del foc, a més en condicions meteorològiques desfavorables (33.6°C, 48% humitat, vent de 14 km/h).
5	05/09/2026 (14:55h)	2:35h	Tancat	100-150	• Causat per una descarrega recent d'origen industrial atès el caràcter superficial del foc en condicions meteorològiques no favorables (35°C, 32% humitat, vent de 13.7 km/h).

Tots els incidents descrits s'han resolt sense haver de lamentar danys personals ni pèrdues materials significatives a la instal·lació.

L'anàlisi de les circumstàncies en què s'han produït els incendis, tal com palesa la darrera columna de la taula presentada, permet identificar com a causes que es repeteixen en tots els casos:

- Les condicions meteorològiques desfavorables (altes temperatures, baixa humitat, vent).
- La possible entrada de residus inadmissibles.
- El fet que l'establiment no es trobi obert al públic, fet que implica que l'empresa de maquinària no estigui treballant al front d'abocament.

3. MESURES ADOPTADES PER A LA PREVENCIÓ DE FUTURS INCIDENTS

Amb la finalitat d'evitar la repetició de successos d'aquesta índole i garantir la seguretat operativa i mediambiental de les instal·lacions, PreZero ha adoptat les mesures que es descriuen al present apartat.

- **Ampliació del dispositiu de vigilància durant l'estiu de 2026.**

Atenent als incendis esdevinguts al mes de juliol, enguany s'ha duplicat el servei de guàrdia en matèria d'incendis de tots els diumenges. Així, el personal de guàrdia en diumenge, a banda del personal propi de PreZero, han estat dues empreses de moviment de terres amb el personal necessari que han romàs al Dipòsit Controlat de Can Mata per a garantir que en cas d'incendi la resposta fos immediata.

Estat: realitzat.

- **Actualització del Protocol d'Actuació** en cas d'incendi i ampliació del seu abast, de manera que el mateix cobreixi no només l'activació del Pla d'Emergència i la fase d'extinció del foc sinó també les mesures preventives prèvies i les mesures posteriors de vigilància i control. Un cop aprovat, es formarà i informarà de nou a tot el personal sobre el contingut del mateix.

Estat: redactat i en revisió per a posterior aprovació del Servei Mancomunitat de Prevenció i del Departament de Gestió del Risc Industrial de PreZero.

- **Ampliació dels mitjans de control dels residus en l'admissió i del seu comportament al front d'explotació.**

A banda de la restricció d'entrada a alguns fluxos considerats peril·losos ja sigui per la temperatura a la que entren o per la seva reactivitat, es procedirà a instal·lar càmeres termogràfiques destinades identificar càrregues calentes. Cas de detectar-les, no es permetrà la descàrrega del vehicle en qüestió tot revisant la temperatura de la càrrega fins que assoleixi condicions idènies per a la seva descàrrega. Així mateix, s'instal·laran càmeres que escombraran tota la zona de front d'abocament amb capacitat de detecció de foc i dotades de sistema d'alarma que garanteix l'activació d'un avís.

Estat: dispositius encarregats i a l'espera de ser instal·lats a mitjans de setembre de 2026.

- **Licitació prioritària de nou servei de maquinària.**

Es troba en procés de tramitació urgent la licitació d'un nou contracte de maquinària per al Dipòsit Controlat de Can Mata. L'objectiu és que l'empresa de maquinària s'adapti de manera òptima a les necessitats de PreZero i que posi a disposició del

servei maquinària que permeti millorar la producció tot optimitzant al seu torn la capacitat de resposta en cas d'incendi.

- **Participació en la reunió organitzada per l'Agència de Residus de Catalunya el 23 de juliol de 2026**, a fi i efecte de posar en comú les incidències i possibles causes dels incendis que s'han produït enguany a les plantes de tractament de residus de Catalunya així com també per a analitzar el cas de les bateries de liti i la seva entrada creixent a plantes de tractament i dipòsits controlats de residus.

Fruit de la sessió del dia 23 de julio, PreZero formarà part tant del grup de treball creat per a treballar a nivell de plantes com del grup de treball que la citada Agència crearà per a abordar els incendis i entrada de bateries de liti als dipòsits controlats.

PreZero roman en contacte directe i estreta col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya i els ajuntaments de la zona per garantir la màxima seguretat ambiental i veïnal.

PREZERO GR, SA